




МИНИСТЕРСТВО НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ



ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително - монтажни дейности за обект: “Обходен път на град Димово от км 39+480 до км 47+300 на път I-1“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от лице, закупило документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки, предоставяме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Има ли Възложителят изискване за типа на битума, вкл. полимермодифициран битум за асфалтовите смеси за горен и долен пласт на асфалтовата настилка, и ако има, моля за уточняване на типа, съгласно утвърдените стандарти?

ОТГОВОР № 1: Да, Възложителят има изискване за типа на битума, необходим за производството на асфалтовите смеси за горен и долен пласт на покритието.

Съгласно „Техническа спецификация“ на АПИ от 2014 г., Раздел 5103.5. „Свързващи вещества“, битумът за производство на асфалтовите смеси следва да бъде полимермодифициран, категория ПмБ 25/55-55 за долен пласт на покритието (биндер) и категория ПмБ 45/80-65 за горен пласт на покритието (износващ), съгласно БДС EN 14023.

С УВАЖЕНИЕ:

.....
ИВАЙЛО ИВАНОВ
Директор на дирекция ОППО в АПИ,
Съгласно Заповед № РД-11-328/01.04.2014 год.
на Председателя на УС на АПИ