




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обект: *Софийски околоръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/*“.



УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1:

В представените от Възложителя идейни проекти за участък 2 Част Конструктивна има два различни варианта за транспортен подлез, представени като *Мостово съоръжение км 40+280 при пресичането на СОП и плавателен канал*.

В Заданието за изработване на технически проект т. 3.2. Големи съоръжения стр. 8 не става ясен габарита на транспортния подлез.

Моля Възложителя да уточни какъв габарит трябва да се спази под околоръстния път при подлеза и кой вариант (с или без колони) да се вземе предвид.

ОТГОВОР № 1:

В Заданието за изработване на техническия проект част 3 „Конструктивна“, т. 3.2 Възложителят изрично е указал, че съоръжението следва да се разработи като триотворно (т.е. с колони), със следните размери на отворите 10,0 м. + 15,0 м + 10,0 м. В същата точка е посочен и минималния височинен габарит на съоръженията, който в критичната точка следва да бъде 5,10 м.

Възложителят изрично е указал в документацията (Раздел I, т. 3.2.) и приложенията към нея, че Идейният проект се предоставя само и единствено за информация. Възложителят по никакъв начин не носи отговорност за пълнотата или точността на Идейния проект, представен като приложение.

ВЪПРОС № 2:

В представените количествени сметка OKS_patna_uchastak1 и в OKS_patna_uchastak2 има следните позиции:

Изграждане на светофарна уредба на Стар Лозенски Път	бр.	2
Изграждане на светофарна уредба на Стар Лозенски Път	бр.	1

които в документацията и Идейния проект не са отразени.

Моля Възложителят да уточни местата на новите светофарни уредби.

В случай, че не се монтират нови светофарни уредби на обекта, трябва ли позиция 90 „Изграждане на светофарна уредба“ от Образец 3.1 – Таблица с предлагани единични цени да отпадне.

ОТГОВОР № 2:

Участниците в процедурата не може да нанасят каквито и да е промени по представените от Възложителя образци и по специално цитирания Образец 3.1 – Таблица с предлагани единични цени.

Дейностите от ОКС, съгласно Приложение 4 - Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП, се използват единствено за целите на методиката от участниците при изготвяне на техните предложения за изпълнение на поръчката.

Възложителят изрично е указал в документацията (Раздел I, т. 3.2.) и приложенията към нея, че Идейният проект се предоставя само и единствено за информация. Възложителят по никакъв начин не носи отговорност за пълнотата или точността му.

С УВАЖЕНИЕ,

.....
ИВАЙЛО ИВАНОВ
директор на дирекция ОППО в АПИ,
съгласно Заповед № РД-11-1037/24.10.2017 г.,
на Председателя на УС на АПИ

