

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ РУСЕ

Областно пътно управление Русе, 7000 Русе, ул. "Отец Паисий" 5, тел. 082 813236, факс: 082 825272

до

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ РУСЕ
Изх. № 53 - 00 - 492
Дата: 04.04.2018г.

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Процедура чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Ремонт на осветлението на мост над р. Дунав /Дунав мост/ път I-2 Русе-Разград от км. 0+000 до км. 1+057“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовани лице по процедурата за възлагане на обществена поръка с горепосочения предмет, на основание чл. 189 от ЗОП, даваме следното разяснение:

ВЪПРОС: В техническата документацията и количествената сметка са посочени изисквания за устойчивост на удар (IK) на осветителните тела IK 10, докато съгласно стандарт „БДС EN 62262:2004 – Степени на защита, осигурени от обвивката, за електрически съоръжения срещу външни механични удари (IK код), за улично осветление изисквания предвиждат IK 08. Възможно ли е да бъдат предложени осветителни тела от реномиран европейски производител, отговарящи на действащите стандарти с по-нисък показател за устойчивост на удар (IK) - степен IK08 или IK07?

ОТГОВОР: Посочената в документацията и количествената сметка устойчивост на удар - IK 10, не се дължи на грешка, а е съобразена с обстоятелството че осветителната инсталация на мостовото съоръжение работи при утежнени експлоатационни условия – тежкотоварен трафик, вибрации и др. и поради значимостта му и с цел гарантиране на безопасност Възложителят е поставил изискване на устойчивост на удар (IK) 10.

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. РОСТИСЛАВ СТЕФАНОВ
ДИРЕКТОР ОПУ-РУСЕ

РУСЕ

