



АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ- ГАБРОВО

5300 Габрово, ул. „Христо Смирненски“ № 3, тел.: 066/80 69 30, факс: 066/80 59 96
изх. № 53-00-74 / 04.022019г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на строителство на обект: Реконструкция на кръстовище при улиците „Орловска“, Търновско шосе“, „Лазурна“ и бул. „Бойката“ в кръгово, община Габрово“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от ЗОП, даваме следните разяснения:

Въпрос № 1:

При разглеждане на документацията за участие установихме, че не са предоставени чертежи по част „Паркоустройство и благоустройство“.

Моля Възложителят да предостави необходимата документация по тази част, тъй като е свързана с инженеринга на поливната система, която трябва да се оферира.

Отговор № 1

Уведомяваме Ви, че са прикачени Обяснителна записка и 4 броя чертежи по част „Паркоустройство и благоустройство“.

Въпрос № 2:

В т. 5.1. от Тръжната документация е записано, че по отношение на междинните плащания“ ... от всяко от тях се приспадат пропорционални суми в размер на 10 % за погасяване на авансово плащане, като в последното междинно плащане се приспада целия останал неприспаднат аванс“ В приложената документация и проекта на договор не е предоставена информация за стойността на авансовото плащане.

Моля Възложителя да уточни предвидено ли е авансово плащане и в какъв размер, както и предоставя ли се гаранция за обезпечаването му.

Отговор № 2

При изпълнение на обществената поръчка не е предвидено авансово плащане, нито гаранция за обезпечаването му.

Въпрос № 3

В приложената количествена сметка /Образец 3.1/ към Ценовото предложение има липсващи мерни единици за две от позициите по Част „Канализация“.

Моля възложителят да уточни в какви мерни единици да бъдат единичните цени ?

Отговор № 3

В позиция 1001 „Отстраняване асфалтова настилка вкл. натоварване на транспорт и извозване на строителните отпадъци на 10 км.“ – мерните единици следва да бъдат в - m^3 .

В позиция 1002 „Изкоп земни почви за канализация и РШ“ – мерните единици следва да бъдат в - m^3 .

В позиция 1003 „Натоварване и транспорт земни почви – мерните единици следва да бъдат в - m^3 .

Въпрос № 4

В приложената количествена сметка /Образец 3.1/ към Ценовото предложение е посочено СМР за доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ съгласно ТС. В техническата документация се посочва, че биндерът трябва да е с полимер-модифициран битум.

Моля Възложителят да обоснове несъответствието и да уточни желаня материал по позицията ?

Отговор № 4

Позиция 401 **да се чете:** „Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, тип АС12,5 с ПмБ, съгласно ТС.

Приложение: Обяснителна записка с 4 броя чертежи
по част „Паркоустройство и благоустройство“.

С УВАЖЕНИЕ:

инж. ДЕЯН ГЕОРГИЕВ

Директор ОПУ-Габрово

Упълномощен съгласно Заповед № РД-11-79/10.08.2018г.

на Председателя на УС на АПИ

