



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Изх. №

53-00-3266

09.04.2013 г.

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 „Сарафово - Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен - Бургас“ и локални платна“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от ЗОП, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: След преглед на приложената проектна документация и КСС в част ВиК за „Реконструкция на съществуващи водопроводи висока и ниска зона от Н.В. „Изгрев“ за гр. Бургас в участъка на пътен възел при км 2+319,12“ открихме следното разминаване:

Съгласно Техническата записка новопроектираните водопроводи трябва да се изпълнят със стоманени безшевни тръби ф273х7 за висока зона и стоманени заварени тръби ф630х6 за ниска зона.

В приложеното КСС, Сметка 9500 – ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ, също са заложени за оферирание стоманени тръби по позиции съответно: 19 – Доставка и монтаж на стоманени безшевни тръби ф273х7 и 20 - Доставка и монтаж на стоманени заварени тръби ф630х6.

От друга страна „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас е одобрила проекта с приложено писмо с Изх. № 27-1/08.04.2013 г. със забележка: „водопроводите с диаметър до ф300 да бъдат изградени с тръби от ПЕВП, а тези над диаметър ф300 – с чугунени тръби.“

Моля Възложителят еднозначно да разясни, какъв вид тръби трябва да се оферира от участниците, за да се гарантира реална конкуренция и еднакви правила за всички участници.

ОТГОВОР: Участниците в процедурата следва да имат предвид становището на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, с което е одобрен проекта, с приложено писмо с изх. № 27-1 от 08.04.2013 г. В тази връзка позиция 19 „Доставка и монтаж на стоманени безшевни тръби ф273х7“, следва да се чете „Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ф315“ и позиция 20 „Доставка и монтаж на стоманени заварени тръби ф630х6“, следва да се чете „Доставка и монтаж на чугунени тръби ф500“.

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАЙЛО ИВАНОВ

Генерален директор на дирекция ОППО в АПИ,

Еср/06/633
20.04.13

Съгласно Заповед № РД-11-173 от 15.02.2019 г.

на УС на АПИ

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"