



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"	
Изх. №	
53-00-4667	28.05.2020 г.

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 „Сарафово - Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен - Бургас“ и локални платна“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от ЗОП, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: В предоставената от Възложителят количествена сметка по част „Комуникационни кабели (реконструкция на кабели на: „Космо България Мобайл“ ЕАД – 1 бр., „Глобул Комюникейшън НЕТ“ АД – 1 бр., „Мобилтел“ ЕАД – 1 бр., Държавна администрация – 1 бр., „БТК“ АД Vivacom – 1 бр.)“ в позиция 18. Измерване херметичността на кабелен барабан преди полета – 10 бр., Възложителят направи разяснение, че има предвид „Тест за херметичност на положените тръби“.

Моля, Възложителят да уточни колко метра тръби включва 1 бр. тест (В количествената сметка са предвидени 10 бр.)?

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че дължината на тръбите е в съответствие с представения Технически проект по част „Комуникационни кабели“ (Приложение А), публикуван в профила на купувача към процедурата.

ВЪПРОС № 2: В предоставената от Възложителят количествена сметка по част „Комуникационни кабели (реконструкция на кабели на: „Космо България Мобайл“ ЕАД – 1 бр., „Глобул Комюникейшън НЕТ“ АД – 1 бр., „Мобилтел“ ЕАД – 1 бр., Държавна администрация - 1 бр., „БТК“ АД Vivacom - 1 бр.)“ в позиция 19. Измерване херметичността на кабелен барабан след полета – 10 бр., Възложителят направи разяснение, че има предвид „Тест за херметичност на положените тръби“.

Моля, Възложителят да уточни колко метра тръби включва 1 бр. тест (В количествената сметка са предвидени 10 бр.)?

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че дължината на тръбите е в съответствие с представения Технически проект по част „Комуникационни кабели“ (Приложение А), публикуван в профила на купувача към процедурата.

ВЪПРОС № 3: В предоставената от Възложителят количествена сметка по част „Комуникационни кабели (реконструкция на кабели на: „Космо България Мобайл“ ЕАД – 1 бр., „Глобул Комюникейшън НЕТ“ АД – 1 бр., „Мобилтел“ ЕАД – 1 бр., Държавна администрация - 1 бр., „БТК“ АД Vivacom - 1 бр.)“ в позиция 38. Доставка и монтаж на тт кабел на Глобул 12ТУ+12МС – 138 бр., Възложителят направи разяснение, че има предвид за 1 бр. тт кабел са включени 7,84 м. С оглед на това 138 бр. * 7,84 м = 1081,92 м.

Моля, Възложителят да уточни правилно ли сме разбрали, че общото количество тт кабели за изтегляне е 1081,92 м? В това количество да калкулираме ли муфи за тт кабели?

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че при остойностяване на позиция 39. Доставка и монтаж на тт кабел на Глобул 12ТУ+12МС (допусната е техническа грешка от заинтересованото

лице по процедурата относно позицията, съгласно КСС), участниците следва да предвидят и всички, свързани с изпълнението на позицията разходи.

ВЪПРОС № 4: В предоставената от Възложителят количествена сметка по част „Комуникационни кабели (реконструкция на кабели на: „Космо България Мобайл“ ЕАД – 1 бр., „Глобул Комюникейшън НЕТ“ АД – 1 бр., „Мобилтел“ ЕАД – 1 бр., „Държавна администрация - 1 бр., „БТК“ АД Vivacom - 1 бр.)“ в **позиция 18**. Измерване херметичността на кабелен барабан преди полета – 10 бр., Възложителят направи разяснение, че има предвид „Тест за херметичност на положените тръби“.

Моля, Възложителят да уточни колко метра тръби включва 1 бр. тест (В количествената сметка са предвидени 10 бр.)?

ОТГОВОР: Виж отговора на Въпрос № 1.

ВЪПРОС № 5: В предоставената от Възложителят количествена сметка по част „Комуникационни кабели (реконструкция на кабели на: „Космо България Мобайл“ ЕАД – 1 бр., „Глобул Комюникейшън НЕТ“ АД – 1 бр., „Мобилтел“ ЕАД – 1 бр., „Държавна администрация - 1 бр., „БТК“ АД Vivacom - 1 бр.)“ в **позиция 19**. Измерване херметичността на кабелен барабан след полета – 10 бр., Възложителят направи разяснение, че има предвид „Тест за херметичност на положените тръби“.

Моля, Възложителят да уточни колко метра тръби включва 1 бр. тест (В количествената сметка са предвидени 10 бр.)?

ОТГОВОР: Виж отговора на Въпрос № 2.

ВЪПРОС № 6: В предоставената от Възложителят количествена сметка по част „Комуникационни кабели (реконструкция на кабели на: „Космо България Мобайл“ ЕАД – 1 бр., „Глобул Комюникейшън НЕТ“ АД – 1 бр., „Мобилтел“ ЕАД – 1 бр., „Държавна администрация - 1 бр., „БТК“ АД Vivacom - 1 бр.)“ в **позиция 38**. Доставка и монтаж на тт кабел на Глобул 12ТУ+12МС – 138 бр., Възложителят направи разяснение, че има предвид за 1 бр. тт кабел са включени 7,84 м. С оглед на това $138 \text{ бр.} * 7,84 \text{ м} = 1081,92 \text{ м}$.

Моля, Възложителят да уточни правилно ли сме разбрали, че общото количество тт кабели за изтегляне е 1081,92 м? В това количество да калкулираме ли муфи за тт кабели?

ОТГОВОР: Виж отговора на Въпрос № 3.

ВЪПРОС № 7: В предоставената от Възложителят количествена сметка по част „Електроснабдяване (реконструкция на ел. проводни 20 KV: „Житарово“, „Летище“ и „Прогрес“, **позиция 1**. Пикетаж и кариране основи - 1 434,00 км, Възложителят направи разяснение, че количеството е 1,434 км.

Моля, Възложителят да уточни дали да коригираме количеството в предоставената сметка или Възложителят ще предостави нова сметка?

ОТГОВОР: С писмо с изх. № 53-00-4081 от 08.05.2020 г., Възложителят потвърди, че в публикуваната в профила на купувача към процедурата Количествено – стойностна сметка за изпълнение на СМР (Образец № 3.1) за позиция 1. „Пикетаж и кариране основи“ от Сметка 9420 е записано коректно количеството, а именно 1.434 км (хиляда четиристотин тридесет и четири километра), което не налага коригирането му.

ВЪПРОС № 8: В предоставената от Възложителят количествена сметка по част „Комуникационни кабели (реконструкция на кабели на: „Космо България Мобайл“ ЕАД – 1 бр., „Глобул Комюникейшън НЕТ“ АД – 1 бр., „Мобилтел“ ЕАД – 1 бр., „Държавна администрация - 1 бр., „БТК“ АД Vivacom - 1 бр.)“ в **позиция 20**. Доставка и монтаж на опт. кабел ADF /ZN/2Y3 X 6F9125, 036F3,5 X 0,22+1 X 6E10/125,025H3,7LG - 2.025 м, Възложителят направи разяснение, че количеството е 2025 м.

Моля, Възложителят да уточни дали да коригираме количеството в предоставената сметка или Възложителят ще предостави нова сметка?

Моля, Възложителят да уточни кой тип кабел да оферираме в количествената сметка?

ОТГОВОР: С писмо с изх. № 53-00-4081 от 08.05.2020 г., Възложителят потвърди, че в публикуваната в профила на купувача към процедурата Количествено – стойностна сметка за изпълнение на СМР (Образец № 3.1) за позиция 20. „Доставка и монтаж на опт. кабел ADF /ZN/2Y3 X 6F9125, 036F3,5 X 0,22+1 X 6E10/125,025H3,7LG“ от Сметка 9430 е записано коректно количеството, а именно 2 025 м, което не налага коригирането му.

чл. 4, т. 1 вт
Регл. ЕС
2016/679

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ
директор на дирекция ОИПО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-173 от 15.02.2019 г.
на Председателя на УС на АПИ

