



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на проектиране и строителство (инженеринг) на обект: „Допълнително проектиране във връзка с осигуряване на мерки по ОВОС и реконструкция на път I-9 „Слънчев бряг - Бургас“ с изграждане на второ платно, от км 212+233,06 до км 217+000 (километраж по проекта) от км 210+862,10 до км 215+629,05 (километраж по съществуващия път)“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: В обобщената количествена сметка *Приложение № 6.1* от документацията за участие в позиция 2310 е заложено дренажите да бъдат изпълнени с тръби ф200, а в чертеж № 01-03-008-0 от проект част пътна и по-точно в Детайл „Д1“ е показано, че дренажите трябва да бъдат изпълнени с PVC тръби ф160.

Моля да разясните, кое е меродавно – което е записано в чертежа или което е заложено в обобщената количествена сметка и ако е меродавен чертежът трябва ли и как да бъде променен текста в количествената сметка.

ОТГОВОР № 1: За меродавно следва да се счита записаното в чертежа № 01-03-008-0 от проект част пътна. Дренажната тръба в обобщената количествена сметка (позиция 2310) да се чете, като тази заложена в графичните материали чертеж - тип напречен профил /детайл „Д1“, а именно: „ф160“.

ВЪПРОС № 2: В обобщената количествена сметка *Приложение № 6.1* от документацията за участие е заложено да бъдат изпълнени тръбни водостоци с диаметър ф100, а от решението на ОВОС *Приложение № 1.1* от документацията за участие става ясно, че диаметрите на всички водостоци се променят на ф130 или правоъгълни водостоци 2х100/100.

Моля да разясните как да бъдат остойностени предвидените за изпълнение водостоци.

Следва ли да бъде записана нулева стойност в обобщената количествена сметка срещу позиция 2316 и съответно стойността за предвидените в решението на ОВОС водостоци с по-голям диаметър да влезе в Сметка 1.2 Глобална сума или трябва да бъде остойностена позиция 2316 със стойност за съответния диаметър записан в текста им и разликата в стойността до по-големият диаметър предвиден в решението на ОВОС да бъде вписана в Сметка 1.2 Глобална сума.

ОТГОВОР № 2: Не следва да бъде записана нулева стойност в обобщената количествена сметка срещу позиция 2316. Необходимо е да бъде остойностена позиция 2316 в ОКС със стойност за водосток с PVC тръба ф 100.

Отделно в ОКС в Сметка 1.2 „Глобална сума“ - следва да се запише глобална стойност на всички видове строително-монтажни работи и всички свързани с тях работи, променени от основния проект от измененията с Решение по оценка на въздействието върху околната среда с № 2-2/2016 г.

С УВАЖЕНИЕ
ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на дирекция ОППО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-12007 от 25.09.2014 год.,
доп. със Заповед № РД-11-1208 от 06.10.2015 год.
на Председателя на УС на АПИ

