




1618 София, бул. "Цар Борис III" № 215, тел. 02/988 22 81, факс 02/988 42 39

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

df Држн-2/23.02.16

Относно: Публична покана с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи на типовите етажи на високото тяло на сутерен (кота -1) и етаж 2 от сградата находяща се на бул. „ Цар Борис III “ № 215, гр. София”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване и на основание чл. 101 б, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС: За позиция „Топлоизолация на външни стени и тавани с пенополистирол EPS 80 мм” /т. 6.12 от Количествената сметка за типов етаж на сутерен /кота -1/ и типов етаж 2/ - моля да дадете пояснение къде ще се изпълнява - отвън на фасадата или отвътре към помещенията и ще има ли финално покритие върху топлоизолацията.

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че изпълнение на топлоизолация на външни стени и тавани с пенополистирол EPS 80 мм ще се изпълнява отвътре към помещенията и включва финално покритие върху топлоизолацията.

С УВАЖЕНИЕ:

Инж. Веселин Николов
Директор ОПУ - София