




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Определяне на изпълнител за строителството на 15 (петнадесет) обекта от етап I на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по 15 обособени позиции**“



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1 за Обособена позиция № 7:

Позиция 1856 от количествената сметка към тържната документация „Изместване на водовземно съоръжение /кладенец/, предназначено за питейно - битово водоснабдяване, включително изготвяне на проект и съгласуване и всички свързани с това разходи“

Моля за определяне обхвата на следните дейности:

2.1. Уточнен ли е терена за проучване, чия собственост е и неговото местоположение?

2.2. Възложителят ще предостави ли на Кандидатите Хидрогеоложко проучване в случай на наличие, както и хидрогеоложки доклад?

2.3. Моля Възложителят да посочи в чия тежест ще бъдат действията по съгласуване и получаване на разрешение от „Басейнова дирекция“ за предвидените работи, както и следва ли да бъдат включвани съответните такси в предлаганата цена за изпълнение на позицията?

2.4. Моля Възложителят да предостави проект за водовземане с оглед хидрогеоложките условия, както и да уточни дълбочината и вида на кладенеца /сондажен, шахтов/.

2.5. Моля Възложителят да посочи дали от спечелилия участник ще бъде изисквано да проектира и изпълнява помпена станция и резервоар за вода.

ОТГОВОР: По отношение на т. 2.1: Водовземното съоръжение се измества съгласно Протокол № УТ-01-02-16 от 14.08.2013 г. на Национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика (НЕСУТРИП) към Министерство на регионалното развитие. Съоръжението се намира в отчужден за държавни нужди имот № 019016 по Карта на възстановената собственост (КВС), който е държавна собственост. Имотът се намира в масив 19 по ПУП на с. Крумово, местност Ортахан, община Родопи, област Пловдив.

По отношение на т. 2.2: Не, Възложителят не разполага с Хидрогеоложко проучване и/или хидрогеоложки доклад.

По отношение на т. 2.3: За сметка на Изпълнителят на поръчката са всички такси, които изрично не са вменени на Възложителя, съответно на инвеститора на обекта по закон и действащата подзаконова нормативна уредба в страната.

По отношение на т. 2.4: Кладенецът е сондажен с дълбочина 45 метра.

По отношение на т. 2.5: Независимо от заглавието на поз. 1856, от участникът, избран за Изпълнител се очаква да изготви схема за изместване на съществуващото водовземно съоръжение и съответно да изпълни изместването на съоръжението във вида в който е.

ВЪПРОС № 2 за Обособена позиция № 7:

В Количествената сметка, Сметка 1.2 Асфалтови работи е дадена позиция 1222 „Изпълнение на повърхностна обработка (запечатка върху завършващия пласт на банкета и разделителни ивици), съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи“.

Моля Възложителят да разясни обхвата и видовете работи, необходими за изпълнение на дейностите, представляващи повърхностната обработка, т.к. в ТС липсва информация.

ОТГОВОР: Изпълнението на повърхностната обработка по поз. 1222 „Изпълнение на повърхностна обработка (запечатка върху завършващия пласт на банкета и разделителни ивици), съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи“ от Количествено - стойностна сметка

(съгласно образца – Приложение № 6.7) за Обособена позиция № 7 е част от видовете работи/дейности, необходими за изпълнение на стабилизирани банкети. В „Техническа спецификация” на АПИ от 2014 г., представена на електронен носител като Приложение № 2 към документацията за участие, в Раздел 3500 „Банкети“, т. 3502 „Стабилизирани банкети“ се съдържа информацията относно изпълнението на този вид работа/дейност.

ВЪПРОС № 3 за Обособена позиция № 7:

В Количествената сметка Позиция 1808 „Доставка и полагане на място на циментов разтвор, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи“, Възложителят е посочил мерна единица м3.

Моля да потвърдите или коригирате с вярна, посочената единична мярка за тази позиция - м3.

ОТГОВОР: За поз. 1808 „Доставка и полагане на място на циментов разтвор съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи“ от Количествено - стойностна сметка (съгласно образца – Приложение № 6.7) за Обособена позиция № 7 мерната единица е м².

ВЪПРОС № 4 за всички Обособени позиции:

В случай на участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка с обособени позиции под формата на обединение „Х“, съставено от няколко партньора, подаващо оферта за конкретни обособени позиции /напр. за ОП1, ОП5 и ОП15/, допустимо ли е партньор от обединение „Х“ да бъде в състава на обединение „У“, което обединение подава оферта за други няколко обособени позиции, различни от посочените /напр. за ОП7, ОП11 и ОП14/, с оглед приложимостта, респ. неприложимостта на чл. 55, ал. 6 от ЗОП (отм).

ОТГОВОР: Да, допустимо е.

**С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ**

директор на дирекция ОППО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-1007 от 25.09.2014 год.,
доп. със Заповед № РД-11-1208 от 06.10.2015 год.
на Председателя на УС на АПИ

