




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на 15 (петнадесет) обекта от етап I на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по 15 обособени позиции



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (отм.), даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1 за Обособена позиция № 14 – ЛОТ 13: „Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20.749 км, област Разград“: В количествената сметка, предоставена за оферирание в Сметка 1.3. Пътни работи, поз. 1302,5 е записано: „Доставка и полагане на добавъчен материал за изпълнение на основни пластове от зърнести материали, *обработени със свързващо вещество*, съгласно проекта и изискванията на ТС, вкл. всички свързани с това разходи“.

След обстойно разглеждане на проекта по част „Пътна“ – обяснителна записка, подробни количествени сметки и чертежи, не намерихме никъде да е посочено, че основните пластове от зърнести материали са обработени със свързващо вещество.

В проекта за напречните профили /чертежи от 01-02-01-02-001-1 до 01-02-01-02-012-1/ за участъците с реконструкция изрично е записано „... основен пласт от зърнести материали *необработени със свързващо вещество*, съответстващи на БДС EN13242 + A1/XA – 35 см“.

Моля за Вашето уточнение, по какъв начин ще се изпълнява основата от зърнести материали?

ОТГОВОР: Възложителят прави следното уточнение за Обособена позиция № 14:

Поз. 1302.5 „Доставка и полагане на добавъчен материал за изпълнение на основни пластове от зърнести материали, обработени със свързващо вещество, съгласно проекта и изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи“ от Сметка 1.3. ПЪТНИ РАБОТИ от Количествено - стойностната сметка (съгласно образца – Приложение № 6.14) следва да се чете поз. 1302.5 „Доставка и полагане на добавъчен материал за изпълнение на основни пластове от зърнести материали, *необработени със свързващо вещество*, съгласно проекта и изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи“.

ВЪПРОС № 2 за Обособена позиция № 14 – ЛОТ 13: „Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20.749 км, област Разград“: В количествената сметка, предоставена за оферирание в Сметка 1.3. Пътни работи, поз. 1350 /от подробна количествена сметка № 22 – направа локални ремонти/ е записано: „Доставка и полагане на 15 см дренажен пласт, съгласно проекта и изискванията на ТС“.

В чертежите за напречните профили /чертежи от 01-02-01-02-001-1 до 01-02-01-02-012-1/ за участъците в реконструкция липсва позиция за този пласт“.

Моля за Вашите указания, ще се изпълнява ли предвидения дренажен пласт и местоположението му в конструкцията на настилка /съгласно ТС, раздел 3400, подраздел 3403.1 е записано: ... „При необходимост от дренажен пласт в основата на насипа материалът, с който трябва да се изпълни този пласт може да бъде пясък, чакъл, баластра, трошен камък или смеси от тях ...“/?

ОТГОВОР: Възложителят прави следното уточнение за Обособена позиция № 14:

Предвиденото количество по поз. 1350 „Доставка и полагане на 15 см дренажен пласт, съгласно проекта и изискванията на ТС“ от Сметка 1.3. ПЪТНИ РАБОТИ от Количествено - стойностната сметка (съгласно образца – Приложение № 6.14) е при изпълнение на локални ремонти (пластът под банката), видно от чертеж 01-03-01-02-004-1, като в същия не е изрично указано, че пласта е дренажен. Този пласт може да бъде изпълнен от материалите, посочени в

„Техническа спецификация“ на АПИ от 2014 г., представена на електронен носител като Приложение № 2 към документацията за участие.

ВЪПРОС № 3: В представената КСС за обособена позиция № 9 Лот 8 „Път III-904 - Старо Оряхово - Гроздьово от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17.377 км, област Варна“, в Сметка 1.6 Ремонтни работи на големи съоръжения – реда за поз. 1641 „Парапет за превозни средства...-9,00 м“ е „скрит“.

Моля Възложителят да уточни следва ли да се остойностява това количество?

ОТГОВОР: Възложителят прави следното уточнение за Обособена позиция № 9:

При изготвянето на офертата си, участникът в процедурата не следва да офертира поз. 1641 от Сметка 1.6 РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ от Количествено - стойностната сметка (съгласно образца – Приложение № 6.9).

ВЪПРОС № 4: В представения към документацията образец № 5 „Техническо предложение“ е записано „Потвърждаваме, че Срокът за изпълнение на строително – монтажните работи е: (.....)¹ календарни дни“.

Под черта е уточнено *Участникът следва да потълни срок за изпълнение на поръчката, съгласно Раздел III, т. 2, подт. 2.2 от документацията за участие, като този срок е 15 (петнадесет) месеца.*

Моля Възложителят да уточни в каква мерна единица следва да се изпише срокът за изпълнение на СМР.

ОТГОВОР: При изготвянето на офертата си, в „Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка“ (съгласно образца – Приложение № 5), участникът в процедурата следва да посочи срокът за изпълнение на строително – монтажните работи в месеци, като същия е различен в зависимост от обособената позиция, за която ще бъде подадена оферта за участие.

Възложителят е дал разяснения в тази насока, публикувани в Профила на купувача, с писмо с изх. № 53-00-3758 от 18.05.2016 г.

**С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ**

директор на дирекция ОППО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-1007 от 25.09.2014 год.,
доп. със Заповед № РД-11-1208 от 06.10.2015 год.
на Председателя на УС на АПИ

