




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 78+500 до км 87+800“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Относно изискванията на т. 3.3.6. (от Документацията за участие в гореописаната открита процедура) **Изисква се участникът в процедурата да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:**

А) Проектантски ръководен състав:

1. Проектант по част „Пътна“ – 1 (един) брой:

....

4. Проектант по част „Геология“ – 1 (един) брой.

Възложителят ще изисква ли Обединението (Участник в процедурата) да има член – юридическо лице, което има опит в проектирането или е достатъчно Участникът да включи (наеме) като членове в ръководния си състав проектанти (физически лица)?

ОТГОВОР: Възложителят не е поставял изискване в настоящата процедура към състава на обединението, в случай че се участва под такава форма. В този смисъл членове на обединението участник в процедурата могат да бъдат юридически и/или физически лица. Предлаганите от участниците в процедурата проектанти, част от ръководния състав за изпълнение на поръчката, следва да отговарят на изискванията, посочени в Раздел II, т. 3, подт. 3.3.6, буква „А“, т. 1 – т. 4 от документацията за участие.

ВЪПРОС № 2: Относно изискванията на т. 3.3.4. (от Документацията за участие в гореописаната открита процедура) **Изисква се участник в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008.**

Правилно ли е разбирането ни, че е достатъчно Участникът в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 с обхват „Строителство“ и не се изисква обхват „проектиране“?

ОТГОВОР: Възложителят не е поставял изискване относно обхвата на стандарта, касаещ прилаганата от участниците система за управление на качеството.

ВЪПРОС № 3: Относно изискванията на т. 3.3.5. (от Документацията за участие в гореописаната открита процедура) **Изисква се участник в процедурата да прилага система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004.**

Правилно ли е разбирането ни, че е достатъчно Участникът в процедурата да прилага система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 с обхват „Строителство“ и не се изисква обхват „проектиране“?

ОТГОВОР: Възложителят не е поставял изискване относно обхвата на стандарта, касаещ прилаганата от участниците система за опазване на околната среда.

ВЪПРОС № 4: Относно следните позиции от Образец № 6.1:

3664	Армираща гъвкава геомрежа от високоякостен полиестер (включително доставка, засаждане и всички свързани с това разходи съгласно ТС 2014г)		
3664.1	Мрежа тип 3 (кратковременна якост на опън: 110 KN/м; дълговременна (120 години), якост на опън: 59.10 KN/м, дължина 19м)	м2	
3664.2	Мрежа тип 2 (кратковременна якост на опън: 200 KN/м; дълговременна (120 години), якост на опън: 107.45 KN/м, дължина 19м)	м2	
3664.3	Мрежа тип 1 (кратковременна якост на опън: 400 KN/м; дълговременна (120 години), якост на опън: 214.90 KN/м, дължина 22м)	м2	

И

9630	Стоманени мрежи, обтегачи и технологични фиксиращи шипове (включително доставка, съхранение, полагане, закрепване и всички свързани с това разходи съгласно ТС 2014г)		
9630.1	Стоманена мрежа Ф6 - 15/15	м2	
9630.2	Стоманени обтегачи Ф8/45	м	
9630.3	Стоманени шипове Ф8	м	

Като се има в предвид, че в приложения към документацията за участие Идеен проект няма чертежи (детайли) за изпълнение на гореописаните позиции, молим Възложителя да даде допълнителни разяснения за гореописаните видове работи – За изпълнение на армонасипи ли са или за укрепване на откоси и да предостави чертежи и детайли за изпълнението им?

ОТГОВОР: Съгласно Глава III, т. 9 от Документацията за участие ценовото предложение се изготвя по образец № 6, като към него се прилага и попълнен Образец № 6.1 „Сметка на видовете работи с предлагани единични цени“ в което се посочват единичните цени на съдържащите се в приложението видове работи и участниците не могат да добавят други видове работи и/или да заменят посочените в приложението от възложителя работи и/или да посочват количества в приложението. Съгласно Тръжната документация, Договорни условия, Част Б: Специфични условия, Под-клауза 5.1 Общи задължения за проектиране в текстовете е указано, че участникът избран за изпълнител е отговорен за изготвянето на техническият проект и представените проектни решения. След изготвянето на техническият проект участникът избран за изпълнител на поръчката изготвя и количествено-стойностна сметка, остойностена в съответствие с приетите офертни единични цени за различните видове работи, като общата стойност не може да надвишава Цената за изпълнение на строителни – монтажните работи посочена в офертата на изпълнителя. В случай, че в количествената сметка от техническия проект е налице нов вид работа, тя следва да се остойности с нова единична цена, образувана съгласно ценообразуващите елементи посочени в ценовата оферта на участника избран за изпълнител на поръчката. Изискването на Възложителят е да бъдат посочени единични цени за всеки вид работа от „Сметка на видовете работи с предлагани единични цени“ – Приложение № 6.1 към документацията за участие.

ВЪПРОС № 5: Съгласно т. 3.6. от Заданието за изработване на Технически проект трябва да се предвидят **СТАЦИОНАРНИ КОНТРОЛНИ ПУНКТОВЕ**, но такива липсват в приложение 6.5.1.

Молим Възложителят да даде указания – да се добавят ли към приложение 6.5.1 **СТАЦИОНАРНИ КОНТРОЛНИ ПУНКТОВЕ**, и ако отговорът е „да“ – колко броя?

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че този вид работа не следва да се добавя към Образец № 6.1 „Сметка на видовете работи с предлагани единични цени“. За целите на

настоящата обществена поръчка трябва да бъде предвиден 1 (един) стационарен контролен пункт, покриващ двете посоки на движение. Стойността на стационарния контролен пункт следва да бъде предвидена при определянето на Цената за изпълнение на СМР при попълването на Ценовото предложение - образец № 6. При изготвяне на техническият проект от участника избран за изпълнител ще бъде уточнено местоположението на пункта. След изготвяне и утвърждаване на Техническия проект, участникът избран за изпълнител на поръчката, изготвя и остойностява в съответствие с приетите офертни единични цени за различните видове работи, количествена сметка, като общата стойност не може да надвишава Цената за изпълнение на строително-монтажните работи, посочена в офертата на изпълнителя. В случай, че в количествената сметка е налице нов вид работа, тя следва да се остойности с нова единична цена, образувана съгласно ценообразуващите елементи, посочени в ценовата оферта на участника, избран за изпълнител на поръчката.

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на дирекция ОНПО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-1007 от 25.09.2014 год.,
доп. със Заповед № РД-11-1208 от 06.10.2015 год.
на Председателя на УС на АПИ

