

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,
ЗАПОЗНАЛИ СЕ С ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“	
Изм. №	53-00-6046/04.08.16
	20..... г.

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 78+500 до км 87+800“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от лица, на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС: В документа TC_2014 API.pdf – Техническа спецификация в раздел 11430 на стр. 286 е дадена информация за полагане на телефонни кабели в стоманена броня при необходимост. Моля да отговорите: Изисква ли се полагане на оптичен кабел по протежение на магистралата с цел свързване на бъдещо видеонаблюдение и Интелигентни транспортни системи, които биха обслужвали система за Тол такси, електронни винетки, преброяване на трафика, променливи пътни знаци и т.н.?

Отговор: Възложителят не изисква полагане на оптичен кабел по протежение на магистралата с цел свързване на бъдещо видеонаблюдение и Интелигентни транспортни системи, които биха обслужвали система за Тол такси, електронни винетки, преброяване на трафика, променливи пътни знаци и т.н. Съгласно изискванията на възложителя (Приложение №10 – Задание за изработване на технически проект) трябва да бъдат предвидени три броя тръби за разполагане на фиброоптичен кабел в рамките на обхвата на автомагистралата, заедно с необходимите ревизионни шахти.

Документа TC_2014 API.pdf - Техническата спецификация представлява комплект от инструкции за строителство на пътища и пътни съоръжения и съдържа съответните утвърдени изисквания и условия за материалите и строително-монтажните работи.

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАЙЛО ИВАНОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОПО

Упълномощен със Заповед № РД-11-1007 от 25.09.2014 год.
на Председателя на УС на АПИ