

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – БУРГАС

8000 Бургас, ул. "Цариградска" № 30, тел. 056 845545, факс: 056 844415

Изм. № 20/12.09.2016г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗАПОЗНАЛИ СЕ С ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Ремонтно-възстановителни работи във връзка с обект „Път II-99 „Бургас-
Царево, надлез при км 3+453 (Ченгене скеле)“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

По повод писмени запитвания от заинтересовани лица, на основание чл.33, ал.1 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Възложителят ще приеме ли в линейния график, дните за неблагоприятни атмосферни условия да бъдат показани в края на графика само в една позиция?

ОТГОВОР №1: Възложителят няма изискване по отношение мястото и начина на нанасяне на дните в линейния график, за които ще бъдат налице неблагоприятни атмосферни условия. В случая, определяйки срока за изпълнение на отделните видове работи, участникът следва да вземе предвид обстоятелството, че по време на строителството ще има дни, в които няма да може да се работи пълноценно поради неблагоприятни атмосферни условия.

ВЪПРОС № 2: Моля възложителят да даде разяснение за чертеж № ТК-114013-ST-DR-1004-TO1?

ОТГОВОР № 2: На детайла е показан начин на укрепване на временния водопровод между стълбовете на определен етап от изпълнението на новата връхна конструкция.

ВЪПРОС № 3: В КСС, сметка 5- Разваляне при съоръжението е предвидено демонтаж на съществуващи дилатационни фуги и демонтаж на съществуващи отводнителни, но в сметка 6-Ремонтни ребати на съоръжението не е предвидено изпълнение на същите. Правилно ли е разбирането ни, че на новото съоръжение няма да бъдат монтирани нови дилатационни фуги и нови отводнителни.

ОТГОВОР № 3: Статическата схема на надлеза при ремонта претърпява промяна, като се превръща в температурно непрекъсната, с полуинтегрални устои. Това изключва необходимостта от устройването на преходни конструкции за дилатационните фуги.

На новото съоръжение няма да има дилатационни фуги и отводнителни.

ВЪПРОС № 4: Възложителят ще приеме ли ЕЕДОП да бъде попълнен в електронна система /ESPD/, принтиран и подписан?

ОТГОВОР № 4: Няма пречка ЕЕДОП да бъде попълнен чрез електронната система на ESPD.

ВЪПРОС № 5: В Приложение №3 Ценово предложение не е предвидено да се попълни цена с вкл. ДДС-молим Възложителя да потвърди, изисква ли да се попълни в Приложение №3 Ценово предложение цена с вкл. ДДС и в коя част на приложението?

ОТГОВОР № 5: Възложителят няма изискване в цената за изпълнение на поръчката да бъде вкл. ДДС.

ВЪПРОС № 6: Като се има предвид Приложение № 11 Договор за възлагане на обществена поръчка и по-точно чл.7, ал.1, 4 и 9 от същия, Молим Възложителя да представи допълнителни приложения, в които Участникът да попълни всички данни и параметри, които да бъдат вписани в Ценово предложение, така че да отговаря на условията на Приложение №11.

ОТГОВОР №6: Приложение № 11 е част от документацията за участие в настоящата процедура. Същото се прилага, за да могат участниците да се запознаят с условията на договора в случай, че бъдат избрани за изпълнител на обществената поръчка. В тази връзка, същите попълват и подписват Приложение № 4 от документацията за участие. Предвид това, Възложителят няма изискване договорът да бъде попълнен от участниците. Последният се прилага с цел осигуряване на възможност на участниците да се запознаят с неговото съдържание. Разделът досежно формиране на цената не се попълва. В приложената към документацията КСС са обективирани видовете работи, които следва да се изпълнят от участника избран за изпълнител. За отделните видове работи участниците включват елементите на ценообразуване.

С уважение,
инж. Митко Порязов
Възложител-Директор на ОПУ-Бургас

