


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“



ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за изграждане на кръгово кръстовище при км 254+257 на Път I-6 „София-Бургас“ и подходи към два броя локални платна“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Моля, потвърдете, че е допусната техническа грешка във вида на тръбите от позиция 1349 “Доставка и полагане на дренаж, включително полиестерни тръби РЕНД ф150, каменен материал, подложен бетон и всички свързани с това разходи”, като същите следва да се считат – “полиетилен висока плътност”.

ОТГОВОР: Възложителят потвърждава, че дренажните тръби от позиция 1349 следва да се считат "полиетилен висока плътност".

ВЪПРОС № 2: Моля Възложителят да потвърди, че тръбите за дренаж са от полиетилен висока плътност (HDPE).

ОТГОВОР: Възложителят потвърждава, че предвидените в проекта тръби за дренаж са Полиетилен висока плътност (HDPE).

ВЪПРОС № 3: Моля Възложителят да посочи каква е структурата на стените на дренажните тръби: двуслойни гофрирани тръби – R2 по стандарт DIN4262-1 (с профилирана външна и гладка вътрешна структура/ повърхност) или еднослойни гладки тръби – R3 по стандарт DIN-4262-1 (с гладка външна и гладка вътрешна структура/ повърхност).

ОТГОВОР: Съгласно изискванията заложи в ТС2014, тръбите за дренаж трябва да отговарят на изискванията на БДС EN ISO 1452-2. При положение, че предложените Двуслойни гофрирани тръби - R2 по стандарт DIN4262-1 или Еднослойни гладки тръби - R3 по стандарт DIN4262-1 отговарят на изискванията на БДС EN ISO 1452-2, то те са приложими за направа на дренаж към настоящия обект.

ВЪПРОС № 4: Моля потвърдете, че е допусната грешка в мерната единица на позиция 1533 “Демонтиране на съществуващи УО” и тя е “бр.”, а не “м”.

ОТГОВОР: Възложителят потвърждава, че е допусната техническа грешка в мерната единица на позиция 1533 "Демонтиране на съществуващи УО", и тя трябва да се чете "бр", а не "м".

ВЪПРОС № 5: Възложителят ще приеме ли, че участникът е изпълнил изискванията ако същият разполага със сертификат за управление на качеството 9001:2008 и сертификат за опазване на околната среда 14001:2004, като същите са валидни и с обхват строителство на пътища?

ОТГОВОР: Да.

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАЙЛО ИВАНОВ
Директор на Дирекция ОППО в АПИ,
съгласно Заповед № РД-П-18/13.01.2017 год.,
на Председателя на УС на АПИ

