




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: При направен оглед на подстанциите на тунел „Траянови врата“ се вижда, че съществуващото 20 kV ел. оборудване е старо.

Моля потвърдете, че не се предвижда в рамките на проекта подмяна на съществуващото 20 kV ел. оборудване в подстанциите с ново, с цел предотвратяване на бъдещи аварии.

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че в рамките на настоящата обществена поръчка не се предвижда подмяна на съществуващото 20 kV електрооборудване в подстанциите с ново. Съгласно т. 8.1.2.10 от техническото задание, необходимо е Изпълнителят да се съобрази със съществуващото електрозахранване за тунела в подстанции № 1 и № 2 и при необходимост от подмяна на някои компоненти (предпазители, прекъсвачи и други), същите да бъдат заменени.

ВЪПРОС № 2: Моля опишете какви строително – ремонтни дейности се предвиждат в сградите на подстанциите на тунела в рамките на настоящата процедура.

ОТГОВОР: Съгласно т. 8.1.1. „Описание на дейността“ от техническото задание, необходимо е да бъде обновено помещението за работа на операторите в съществуващия контролен център при тунел „Траянови врата“, което да осигурява подходящи условия за оборудването и операторите. Конкретните строително-ремонтни дейности следва да бъдат предложени в офертата на всеки участник.

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на дирекция ОППО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-615 от 02.07.2018 г.
на Председателя на УС на АПИ

