



АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ РУСЕ

Областно пътно управление Русе, 7000 Русе, ул. "Отец Паисий" 5, тел. 082 813236, факс: 082 825272

ДО

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-РУСЕ	
Изх. №	53-00-476
Дата:	02.04.2018г.

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Процедура чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Ремонт на осветлението на мост над р. Дунав /Дунав мост/ път I-2 Русе-Разград от км. 0+000 до км. 1+057“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовани лица по процедурата за възлагане на обществена поръка с горепосочения предмет, на основание чл. 189 от ЗОП, даваме следното разяснение:

ВЪПРОС: В документацията са посочени изискванията към осветителите, като в описанието не фигурира колко вата (W) трябва да бъде мощността на предлаганите осветители. Молим да посочите минималните изисквания относно мощността?

ОТГОВОР: Мостовото съоръжение е част от републикански път I – 2. Новите осветителни тела следва да осигуряват изискванията на европейските стандарти за улично осветление от серията БДС EN 13201. За целта в количествената сметка е предвидено да се направят светлотехнически изчисления, които ще докажат, че предложените осветителни тела осигуряват изискванията на БДС EN 13201. Възложителят не поставя изисквания относно мощността на осветителите.

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. РОСТИСЛАВ СТЕФАНОВ
ДИРЕКТОР ОПУ-РУСЕ

