



АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ РУСЕ

Областно-пътно-управление Русе, 7000-Русе, ул. "Отец Паисий" 5, тел. 082 813236, факс: 082 825272

Агенция „Пътна инфраструктура“	
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-РУСЕ	
Изх. №	53-00-479
Дата:	03.04.2018г.

ДО

**ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

**ОТНОСНО:** Процедура чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Ремонт на осветлението на мост над р. Дунав /Дунав мост/ път I-2 Русе-Разград от км. 0+000 до км. 1+057“

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедурата за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 189 от ЗОП, даваме следното разяснение:

**1.ВЪПРОС:** В предоставената документация към тръжната процедура, не са посочени мощността, светлинният поток, цветната температура и типа на новите LED осветители. Моля да уточните мощността, светлинният поток, цветната температура и типа /парков,уличен осветител, прожектор и т.н./ на новите LED осветители за всеки от подобектите.

**ОТГОВОР:** Виж отговора на въпроса в разяснение наш изх. № 53-00-476/02.04.2018 г., видно в „Профила на купувача“ - <http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1023>.

**2.ВЪПРОС:** В техническата документация и в количествената сметка, за осветителните тела са посочени различни изисквания относно степента им на защита, съответно IP 65 и IP 66. Моля да конкретизирате каква е степента на защита, която се изисква?

**ОТГОВОР:** Минималната степен на защита на осветителните тела е IP 65, каквато е посочена в количествената сметка..

С УВАЖЕНИЕ,

**ИНЖ. РОСТИСЛАВ СТЕФАНОВ**  
**ДИРЕКТОР ОПУ-РУСЕ**

