



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Изх. №

53-00-8646/1729/18

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.1, участък „Крупник - Кресна“ - ляво платно от км 375+860=376+000 от Лот 3.1 на АМ „Струма“ до км 389+100 и пътни връзки”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от ЗОП, даваме следните разяснения:

Участък „Крупник – Кресна“ – ляво платно:

ВЪПРОС № 1: Моля да уточните къде да включим в обобщената количествена сметка, следните подобекти от идейния проект?

1. Поз. 2.3.1. Осветление на пътен възел „Стара Кресна“, връзка с път Стара Кресна – Ощава при км 388+400.
2. Поз. 2.3.10. Осветление на площадка за отдых, гр. Кресна, ляво платно при км 399+350.
3. Реконструкция на въздушна мрежа НН от ТП „Нивото“ при км 373+000.

ВЪПРОС № 2: Позиция 2601.1 от обобщената количествена сметка „Осветление в участъка на пътните възли и площадките за отдых – Площадка за отдых ляво платно при км 400+240“ липсва в идейния проект. Моля представете проектна документация и количествена сметка.

Участък ТУНЕЛИ:

ВЪПРОС № 3: Моля да ни предоставите проектна документация и количествени сметки за следните позиции от обобщената количествена сметка (Сметка № 2.6 ИНЖЕНЕРНИ МРЕЖИ):

Тунели – Тунел № 1 - „СИМИТЛИ“

2604 Реконструкция 20 kV, включително всички необходими материали и свързани с това разходи, съгласно действащата техническа спецификация.

2604.1 Кабелна линия 20 kV при км 375+860 - 1 бр.

Тунели – Тунел № 2 – „РАКИТНА“

2604 Реконструкция 20 kV, включително всички необходими материали и свързани с това разходи, съгласно действащата техническа спецификация:

2604.1 Въздушно отклонение от ВЕП 20 kV „Дефиле“ при км 380+640 - 1 бр.

2604.2 Нова кабелна линия 20 kV с дължина при км 380+640 - 1 бр.

2604.3 Нова кабелна линия 20 kV с дължина при км 382+140 - 1 бр.

Тунели – Тунел № 3 – „СТАРА КРЕСНА“

2604 Реконструкция 20 kV, включително всички необходими материали и свързани с това разходи, съгласно действащата техническа спецификация:

2604.1 ВЕП 20 kV „Дефиле“ (откл. за с. Ощава) при км 387+700 - 1 бр.

2604.2 ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ 20 kV при км 387+700 - 1 бр.

2604.3 ВЕП 20 kV „Дефиле“ (откл. за с. Ощава) при км 389+100 - 1 бр.

2604.4 ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ 20 kV при км 389+100 - 1 бр.

ВЪПРОС № 4: Моля да ни предоставите проектна документация и количествени сметки за 20 kV захранване на комплектните трансформаторни станции на тунелите.

ВЪПРОС № 5: Моля да ни предоставите подробна количествена сметка за високоговорителна уредба за тунелите.

ВЪПРОС № 6: Моля да уточните в кои помещения се предвижда да има СОТ?

ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ ОТ 1 ДО 6: Възложителят уточнява, че съгласно Раздел III, т. 3, подт. 3.5 от документацията за обществената поръчка и т. 1.10 от Приложение № 8 „Изисквания на Възложителя“, разработения идеен проект (Приложение № 6 към документацията за обществената поръчка) има индикативен, насочващ и подпомагащ участниците в процедурата характер. В идейния проект проектантът е определил количествата на някои видове работи, като тези данни са предоставени на участниците единствено и само за информация и Възложителят по никакъв начин не носи отговорност за пълнотата или точността на количества, включени в идейния проект. Участникът, респ. Изпълнителят, следва да изготви технически инвестиционни проекти при спазване на принципните, насочващи постановки на предоставения му идеен инвестиционен проект, като доразвие, оптимизира и конкретизира решенията в рамките на парцеларния план и спазвайки изискванията, посочени в Заданието за изработване на техническия проект (Приложение № 3 към документацията за обществената поръчка).

ВЪПРОС № 7: В профила на купувача на (URL): <http://www.api.bg/PROXY/index2.php?public/index.jsp?proc=1090>, файлът Приложение № 6 – Проектна документация, не може да бъде свален и съответно да бъде отворен.

В тази връзка, моля да дадете достъп до файл Приложение № 6 – Проектна документация.

ОТГОВОР: При извършена проверка се установи, че файлът не е повреден и може да бъде свален и отворен.

ВЪПРОС № 8: В документацията за участие т. 3.3.1. *Изисква се участникът в процедурата през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, както следва:*

а) *проектиране на път с обща дължина минимум 5 км и с габарит не по-малък от Г 10,50 метра и*

б) *проектиране на мостови съоръжения с обща площ не по-малко от 4 000 кв.м и с единичен отвор не по-малък от 20 метра и*

в) *проектиране на пътен, железопътен или метро тунел.*

В тази връзка, Възложителят ще приеме ли за покрито изискването за „**проектиране на мостови съоръжения**“, ако участникът има опит в проектирането на подлези и надлези с обща площ не по-малко от 4 000 кв.м и с единичен отвор не по-малък от 20 метра.

ОТГОВОР: Да.

ВЪПРОС № 9: В документацията за участие т. 3.3.2. *Изисква се участникът в процедурата през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, както следва:*

а) *строителство на път с конструкция на настилката, оразмерена за натоварване не по-малко от 11.5 тона на ос, с обща дължина минимум 5 км и с габарит не по-малък от Г 10.50 метра и*

б) *строителство на мостови съоръжения с обща дължина не по-малка от 350 м, с обща площ не по-малко от 4 000 кв. м и с единичен отвор не по-малък от 20 метра и*

в) ново строителство на пътен/ни, железопътен/ни или метро тунел/и с обща дължина не по-малка от 350 м.

В тази връзка, Възложителят ще приеме ли за покрито изискването за „**строителство на мостови съоръжения**“, ако участникът има опит в строителството на подлези и надлези с обща дължина не по-малка от 350 м, с обща площ не по-малко от 4 000 кв. м и с единичен отвор не по-малък от 20 метра.

ОТГОВОР: Да.

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ
директор на дирекция ОППО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-615 от 02.07.2018 г.
на Председателя на УС на АПИ

