


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“



**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,**

**ОТНОСНО:** Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Проектиране, изграждане и доставка на пожароизвестителни инсталации и интегриране на единна информационна система на сградите на 27 Областни пътни управления, Институт по пътища и мостове (ИПМ) и Централна администрация (ЦА) към Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ)”

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

**ВЪПРОС № 1:** В Приложение 1.1. “Техническо задание”, т. 1.4. “Данни за съществуващата информационна система” е посочена информация за информационно-управляващата система, доставена и монтирана в Ситуационния център на АПИ.

Моля да посочите какви стандартни протоколи за комуникация поддържа посочената информационно-управляваща система?

**ОТГОВОР:** Посочената информационно-управляваща система поддържа стандартен ТСР/IP протокол.

**ВЪПРОС № 2:** В Приложение 1.1. “Техническо задание”, т. 1.6.5. “Комуникационен приемно-предавател” е посочена следната информация: “Предназначение: Осигурява преноса на информация на информационната подсистема от и към всяка сграда на АПИ до съществуващия контролен център в сградата на Централна администрация гр. София по радио канал чрез ТСР/ IP протокол”.

Моля да посочите каква е честотата на приемане и предаване и какъв е капацитета на радио-канала?

**ОТГОВОР:** Честотата и капацитетът зависят от избрания радио канал, поддържащ ТСР/IP протокол.

**С УВАЖЕНИЕ,**

**ИВАЙЛО ИВАНОВ**

директор на дирекция ОИПО-в АПИ,  
съгласно Заповед № РД-11-4007/25.09.2014 год.  
на Председателя на УС на АПИ

